

Contrôle préalable à l'intégration d'équipements éclairage public au domaine public communautaire

Localisation : - SALIES

Nom de l'opération : L'Orée du Bois

Date de création : 2007

Installateur :

Propriétaire actuel : Consorts d'ARAGON

Contrôle effectué le : 09 juin 2017

Par : Service éclairage public de l'agglomération : M. Laurent PAGES.

.A État des lieux de l'installation :

Caractéristiques générales des candélabres :

Les luminaires sont au nombre de :

- 2 de type Idylle de chez Eclatec 70W . Les mâts sont en acier thermolaqué ral 6037 hauteur 4 mètres.

L'état visuel des luminaires et des mâts est correct.

Caractéristiques du coffret éclairage public :

La protection est assurée par un disjoncteur 300mA dans un coffret posé à 3m sur le poteau béton situé au croisement de la voie Laurabel.

Le réseau d'éclairage du lotissement est relié au réseau de la voie.

.B Remarques:

Pas d'observation sur l'installation.

.C Avis relatif à l'intégration de l'installation au bien communautaire :

Favorable

Favorable (sous réserves)

-Défavorable

Saint-Juéry, le

27 JUIN 2017

Le vice-président délégué à l'éclairage public
et à la maîtrise énergétique

Jean-François ROCHEDREUX

