

Procès-verbal de réception des ouvrages d'assainissement

Opération : Le Pélenças – COMMUNE DE LESCURE

PREAMBULE

Le lotissement le Pélenças a fait l'objet d'une réalisation sous la maîtrise d'ouvrage de Monsieur SEGUR.

A l'intérieur de cette opération d'aménagement des voiries internes dénommées impasse Paul Ségur a été créée ainsi que des réseaux assainissement, un bassin de rétention des eaux pluviales et un poste de refoulement.

Ces ouvrages n'ont pas la vocation à rester durablement du domaine privé de Monsieur SEGUR. Ils constituent des biens de retour possible aux collectivités intéressées.

Les parties conviennent de la rédaction du présent procès-verbal pour formaliser la remise de ces ouvrages.

A – IDENTIFICATION DES PARTIES

- L'aménageur, Monsieur SEGUR,
- Le service assainissement de la communauté d'agglomération de l'Albigeois représenté par Monsieur Pierre Doat, Vice-président délégué à l'hygiène et l'assainissement

B – OUVRAGES CONCERNES

L'aménageur invite la communauté d'agglomération de l'Albigeois intéressée par les ouvrages à participer à la réception des ouvrages :

- Réseau d'assainissement eaux usées : 65 m de collecteur en PVC CR8 de diamètre 200mm, 3 regards de visite béton diamètre 1000 mm, 9 boîtes de branchement.
- Un réseau de refoulement en PVC diamètre 75 mm d'une longueur de 190 mètres.

Un poste de refoulement (fonctionnement avec deux pompes TYPE FLYGT roue N) clôturé conforme aux prescriptions du service assainissement, son accès est possible via un portillon fermé à clé. La clé du portillon sera remise au service assainissement après la date de délibération du conseil communautaire autorisant la rétrocession des ouvrages précités.

-

- Réseau d'assainissement eaux pluviales : 153m de canalisation annelée diamètre 400 mm, 5 regards de visite béton diamètre 1000 mm, 9 branchements individuels et 5 grilles avaloirs.

- Un bassin de rétention des eaux pluviales d'une contenance de 80 m³ avec un ouvrage de régulation pour un débit de fuite de 4l/s et un déversoir. Ce bassin n'est pas clôturé par un grillage.

Ces ouvrages ont été réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement privée en exécution du marché suivant :

Poste de refoulement : LACLAU TP Route de GRAULHET Zona Artisanale des XENXOUS 81600 BRENS

Date de réception : Avril 2016

Documents fournis dans le DOE : plan électrique de l'armoire, mémoire technique du poste.

Assainissement : LACLAU TP Route de GRAULHET Zona Artisanale des XENXOUS 81600 BRENS

Documents fournis dans le DOE : plans de récolement papier et dwg conformes, Rapports d'inspection caméras du réseau d'eaux usées et du réseau d'eaux pluviales

Tests d'étanchéité du réseau d'eaux usées.

C – SERVITUDE DE CANALISATIONS

Pas de servitude de passage sur ce lotissement

D - REMISE D'OUVRAGES

L'aménageur et la communauté d'agglomération de l'Albigeois reconnaissent la conformité et le bon entretien des ouvrages.

La communauté d'agglomération de l'Albigeois déclare accepter la remise des ouvrages.

EN CONSEQUENCE ET A COMPTER DE LA DATE DE DELIBERATION du conseil communautaire autorisant la rétrocession des ouvrages précités

- la remise des ouvrages par Monsieur SEGUR est constatée,

- la communauté d'agglomération de l'Albigeois assurera désormais la garde et la responsabilité des ouvrages d'assainissement réalisés,
- la communauté d'agglomération de l'Albigeois assurera l'entretien et la gestion des ouvrages remis, sous réserve des obligations résultant pour les entrepreneurs ayant réalisé les ouvrages, des clauses de garantie contenues dans leur marché et de leur responsabilité.

Fait à *P. Soucieu*, le *9 Juin 2016*
Pour l'aménageur


Fait à Saint Juéry, le 21 JUIN 2016

Pour le service assainissement de la
communauté d'agglomération de
l'Albigeois

Monsieur SEGUR



Le vice- président délégué à
l'assainissement
Pierre DOAT



Envoyé en préfecture le 20/07/2018

Reçu en préfecture le 20/07/2018

Affiché le

SLO

ID : 081-248100737-20180718-DEL2018_142-DE